


(*)
FARE PONTE TRA I MORSETTI 7 E 9 SOLO CON LGB21.330
CONNECTION BETWEEN TERMINALS 7 AND 9 WITH LGB21.330 ONLY

KM = CONTATTORE AUSILIARIO
CON 1 NO + 1 NC

MODIFICA CON VENTILAZ. CONTINUA

UNIGAS	Impianto: *TIPI/TYPES NG280/LG280/NGX280 MODELLO/MODEL x–.TN.x.xx.A.x.xx*	Ordine		Data 21/07/2006	PREC. /	FOGLIO 1
	Descrizione	Commessa	Data Controllato 21/07/2006	Revisione 00		
		Esecutore U. PINTON	Controllato S. MARCHETTI	Dis. N. 01 – 530	SEGUE 2	TOTALE 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SIEMENS LGB21.33/LGB22.33/LMG21.33/LMG22.33/LME21.33/LME22.33

10 12 2 4 1 7 9 6 11 3 PE

T7 T6 VPS504 (OPTIONAL) N L1

PGMIN p>

FU1.3 6,3A F

IL IL

EV1 EV2

GRUPPO VALVOLE GAS
GAS VALVE GROUP

ER

(*)

TA

p> PA

MV M 1~

MOTORE VENTILATORE
FAN MOTOR
250W

X1 B4 X1 S3 X1 T2 X1 T1 X1 N X1 PE X1 L1

CONNETTORE ALIMENTAZIONE
SUPPLY CONNECTOR

LF LB ST t> TS t>

FU1.2
MIN. 4A T MAX. 6,3A T

IG

230V 50Hz 1N a.c.

(*)
FARE PONTE TRA I MORSETTI 7 E 9 SOLO CON LGB21.330
CONNECTION BETWEEN TERMINALS 7 AND 9 WITH LGB21.330 ONLY

UNIGAS

Impianto: *TIPI/TYPES NG280/LG280/NGX280 MODELLO/MODEL x–.TN.x.xx.A.x.xx*	Ordine		Data 21/07/2006	PREC. /	FOGLIO 1
Descrizione	Commessa	Data Controllato 21/07/2006	Revisione 00	SEGUE 2	TOTALE 2
	Esecutore U. PINTON	Controllato S. MARCHETTI	Dis. N. 01 – 530		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE	FUNCTION
ER	1	ELETTRODO RIVELAZIONE FIAMMA	FLAME DETECTION ELECTRODE
EV1	1	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE (O GRUPPO VALVOLE)	GAS ELECTRO-VALVE UPSTREAM (OR VALVES GROUP)
EV2	1	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE (O GRUPPO VALVOLE)	GAS ELECTRO-VALVE DOWNSTREAM (OR VALVES GROUP)
FU1.2	1	FUSIBILE DI LINEA	LINE FUSE
FU1.3	1	FUSIBILE AUSILIARIO	AUXILIARY FUSE
IG	1	INTERRUTTORE GENERALE	MAIN DISCONNECTOR
IL	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE	BURNER LINE SWITCH
LB	1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT
LF	1	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT BURNER OPERATION
MV	1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR
PA	1	PRESSOSTATO ARIA COMBURENTE	COMBUSTION AIR PRESSURE SWITCH
PGMIN	1	PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE	MINIMUM GAS PRESSURE SWITCH
SIEMENS LGB../LMG../LME..	1	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA	FLAME MONITOR DEVICE
ST	1	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES
TA	1	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER
TS	1	TERMOSTATO/PRESSOSTATO DI SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT OR PRESSURE SWITCH
VPS504	1	CONTROLLO DI TENUTA VALVOLE GAS (OPTIONAL)	GAS LEAKAGE MONITOR DEVICE (OPTIONAL)

Data 21/07/2006		PREC.	FOGLIO
Revisione 00		1	2
Dis. N. 01 – 530		SEGUE	TOTALE
		/	2