









|      |                               |          |           |
|------|-------------------------------|----------|-----------|
| 01   | "MODBUS" PREDISPOSITION ADDED | 15/03/21 | U. PINTON |
| REV. | MODIFICA                      | DATA     | FIRME     |


|                                                                                     |                                                                                                                |                        |                           |            |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------|-------------|
|  | Impianto<br>TIPI/TYPES FCxxxA(X) / FExxxA(X) / FGxxxA(X) / FHxxxA(X)<br>MODELLO/MODEL M-.PR(MD).x.xx.A.x.xx.FA | Ordine                 | Data                      | 03/11/2017 | PREC.     | FOGLIO      |
|                                                                                     | Descrizione<br>WITH "MODBUS" PREDISPOSITION                                                                    | Commessa               | Data Controllato          | 15/03/2021 | /         | 1           |
|                                                                                     |                                                                                                                | Esecutore<br>U. PINTON | Controllato<br>M. MASCHIO | Dis. N.    | 05 - 1187 | TOTALE<br>8 |
|                                                                                     |                                                                                                                |                        |                           |            | 2         |             |











10-4

10-3

10-2

10-1

DISPLAY

13-1

13-2

13-3

13-4

FREE

9-1



9-2





9-3

9-4

9-5

FREE





|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 03/11/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 6     | 7      |
| Dis. N.   | 05 - 1187  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | 8     | 8      |

| Sigla/Item     | Foglio/Sheet | Funzione                                          | Function                                            |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A1             | 5            | SENSORE PORTATA GAS                               | ДАТЧИК ПОТОКА ГАЗА                                  |
| A2             | 5            | SENSORE PORTATA ARIA                              | ДАТЧИК ВОЗДУШНОГО ПОТОКА                            |
| ALIM–24V DC    | 1            | ALIMENTATORE                                      | БЛОК ПИТАНИЯ                                        |
| BC21.xx        | 6            | INTERFACCIA UTENTE                                | ПОВЕРХНОСТЬ СТЫКА ПОТРЕБИТЕЛЯ                       |
| ER             | 4            | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA                      | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАМЕНИ                        |
| EV1            | 3            | ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE                      | ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ СЕТИ               |
| EV2            | 3            | ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE                | ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН СО СТОРОНЫ ГОРЕЛКИ            |
| EVS            | 3            | ELETTROVALVOLA GAS DI SICUREZZA (OPTIONAL)        | ГАЗОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН (ОПЦИЯ)     |
| FU1            | 1            | FUSIBILE AUSILIARIO                               | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ              |
| FU2            | 1            | FUSIBILE AUSILIARIO                               | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ              |
| HAGC31         | 1            | APPARECCHIATURA DI COMANDO                        | АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ                               |
| IG             | 1            | INTERRUTTORE GENERALE                             | ОБЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ                                   |
| IL             | 1            | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI                      | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ     |
| KM–V           | 2            | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE                     | КОНТАКТОР ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                     |
| LB1            | 3            | LAMPADA SEGNALE BLOCCO BRUCIATORE (REMOTO)        | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ (УДАЛЕННЫЙ)  |
| LF1            | 3            | LAMPADA SEGNALE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE (REMOTO) | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ (УДАЛЕННЫЙ)      |
| LG–Ni1000      | 4            | SONDA DI TEMPERATURA                              | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                                |
| MB–DLE..Sx2    | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS                                | ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ                             |
| MBC..SEx2      | 3            | GRUPPO VALVOLE GAS (ALTERNATIVO)                  | ГРУППА ГАЗОВЫХ КЛАПАНОВ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)            |
| MV             | 1            | MOTORE VENTILATORE                                | ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА                               |
| PA             | 4            | PRESSOSTATO ARIA                                  | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА                               |
| PGCP           | 3            | PRESSOSTATO GAS CONTROLLO PERDITE (OPTIONAL)      | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА УТЕЧКАМИ (ОПЦИЯ) |
| PGMAX          | 4            | PRESSOSTATO GAS DI MASSIMA PRESSIONE (OPTIONAL)   | РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА (ОПЦИЯ)            |
| PGMIN          | 4            | PRESSOSTATO GAS DI MINIMA PRESSIONE               | РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА                     |
| PS             | 2            | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA (REMOTO)                  | КНОПКА СБРОСА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ (УДАЛЕННЫЙ)        |
| PT100          | 4            | SONDA DI TEMPERATURA                              | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                                |
| PT1000         | 4            | SONDA DI TEMPERATURA                              | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК                                |
| QF1            | 1            | MAGNETOTERMICO PROTEZIONE ALIMENTAZIONE TRIFASE   | 3 ФАЗНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ         |
| QF2            | 1            | MAGNETOTERMICO PROTEZIONE LINEA AUSILIARI         | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПИТАНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ          |
| SD(2)–4÷20mA   | 4            | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE                    | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ                   |
| SD–4÷20mA      | 4            | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE                    | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ                   |
| ST             | 2            | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI                      | РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ                       |
| STE4.5... AIR  | 6            | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA                        | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ                      |
| STE4.5... FUEL | 6            | SERVOCOMANDO COMBUSTIBILE                         | ПРИВОД ТОПЛИВА                                      |
| TA             | 2            | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE                       | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР                             |
| TAB            | 2            | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA–BASSA FIAMMA          | ТЕРМОСТАТ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ     |
| TV             | 1            | TERMICO MOTORE VENTILATORE                        | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА                     |
| WB1            | 1            | BARRA DI TERRA                                    | СТЕРЖЕНЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ                                 |

|           |            |       |        |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data      | 03/11/2017 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01         | 7     | 8      |
| Dis. N.   | 05 – 1187  | SEGUE | TOTALE |
|           |            | /     | 8      |