





				(×)				
UTILIZZATO	SOLO	PER	VERSIONI	"NAFTA	ECOLOGIC	CA"E	"NAFTA	DENSA"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY								

Data	22/10/1996	PREC.	FOGLIO
Revisione	06	2	3
	7 745	SEGUE	TOTALE
Dis. N. U	7 – 345	4	4

		1				
SIGLA/	ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE	FUNCTION		
(STM30/	24Q15.51/641NLP)	2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)	AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)		
[SQM40.:	265A]	2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)	AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)		
CO		2	CONTAORE (OPTIONAL)	TIME COUNTER (OPTIONAL)		
EVN		2	ELETTROVALVOLA NAFTA	OIL SOLENOID VALVE		
FR		2	FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA	PHOTORESISTOR FLAME DETECTOR		
FU1.0		1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE RP	LINE PRE-HEATING RP FUSES		
FU1.1		1	FUSIBILI LINEA BRUCIATORE	BURNER LINE FUSES		
FU1.2		1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE		
FU1.5		1	FUSIBILE AUSILIARIO	AUXILIARY FUSE		
(×) FU1.8		1	FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE	LINE AUXILIARY RESISTORS FUSE		
(×) FU1.9		1	FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY RESISTORS FUSE		
IG		1	INTERRUTTORE GENERALE	MAINS SWITCH		
IL		1	INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE SWITCH		
IR		1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE	PRE-HEATING RESISTORS LINE SWITCH		
(×) IRA		1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY RESISTORS SWITCH		
(×) IRAux.		1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY RESISTORS SWITCH		
KA1.6		1	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE	AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE		
KA2.2		2	RELE' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY		
KM1.7		1	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RP]	PRE-HEATING RESISTORS [RP] CONTACTOR		
KM2.3		2	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR CONTACTOR		
KT2.2		2	RELE' TEMPORIZZATORE	DELAYED RELAY		
LAF		2	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT		
LB		2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT		
LBF		2	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT		
LEVN		2	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EVN]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EVN]		
LRP		1	LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE RP	INDICATOR LIGHT FOR PRE-HEATING RESISTOR RP OPERATION		
LT		1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO MOTORE VENTILATORE	INDICATOR LIGHT FOR FAN OVERLOAD TRIPPED		
LTA		2	LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER INDICATOR LIGHT		
LTRS		1	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RP]	INDICATOR LIGHT FOR SAFETY THERMOSTAT (RP) PRE-HEATING		
MV		1	MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR		
PS		2	PULSANTE SBLOCCO FIAMMA	LOCK-DUT RESET BUTTON		
(×) RA		1	RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY RESISTORS		
RP		1	RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA	PRE-HEATING TANK RESISTORS		
SIEMENS	LOA44 / LMO44	2	APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA	CONTROL BOX		
SQL33.0	3	2	SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA	AIR DAMPER ACTUATOR		
ST		1	SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI	SERIES OF THERMOSTATS OR PRESSURE SWITCHES		
TA		2	TRASFORMATORE DI ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER		
TAB		2	TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA	HIGH-LOW THERMOSTAT/PRESSURE SWITCHES		
TCI		2	TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO	PLANT CONSENT THERMOSTAT		
TCN		1	TERMOSTATO CONSENSO NAFTA	OIL ENABLING THERMOSTAT		
TR		1	TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RP]	REGULATION THERMOSTAT FOR PRE-HEATING [RP] RESISTORS		
TRS		1	TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RP]	PRE-HEATING [RP] A SAFETY THERMOSTAT		
TV		1	TERMICO MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR THERMAL		

(x)
UTILIZZATO SOLO PER <u>VERSIONI</u> "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"

USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" <u>VERSIONS</u> ONLY

Data	22/10/1996	PREC.	FOGLIO
Revisione	06	3	4
•	7.45	SEGUE	TOTALE
Dis. N. $$ $$ $$	07 – 345	/	4